

# 熱式流量計通訊協議(RS 版)

## MODBUS -RTU

ModScan3 2 軟件 RTU 連接:

Display Option -Floating Pt (數據顯示格式 -浮點數);

命令 03: HOLDING REGISTER (讀保持寄存器);

Device id: 儀表的內部地址;

Address: 表參數的起始位址 · 從 1-20;

Length: 數據長度 Length + Address < 21 。

### 參數地址:

40001-2	介質溫度
40003 -4	採樣電壓值
40005-6	流速(Nm/s)
40007-8	瞬間流量
40009-10	累積流量百位以上 (例 : 296)
40011-12	累積流量百位以下 (例 : 51.9674)

累積量 = 29651.9674

注 : 每個地址為一個 8 位字節

MODSCAN32 操作界面:

