

FX-TPC / RS485-RTU 通訊位址

參數	類型	地址	說明
瞬間流量	float	40001	4 位元組浮點數。4 位元組浮點數與 4 字節長整型資料位元組排列順序和通訊組態中位元組交換一致，以下類同。
差壓/頻率	float	40003	
溫度	float	40005	
壓力	float	40007	
流量總量	ulong	40009	4 位元組長整形。
瞬間熱量	float	40011	4 位元組浮點數。
熱量總量	ulong	40013	4 位元組長整形。
密度	float	40015	4 位元組浮點數。
最後一次斷電時間	ulong	40017	4 位元組長整型，日曆時間格式。
最後一次上電時間	ulong	40019	4 位元組長整型，日曆時間格式。
總掉電時間(秒)	ulong	40021	4 位元組長整型。
總掉電次數	ushort	40023	短整形。
差壓斷線標誌	ushort	40024	短整形。0 為正常，1 為斷線。
溫度斷線標誌	ushort	40025	短整形。0 為正常，1 為斷線。
壓力斷線標誌	ushort	40026	短整形。0 為正常，1 為斷線。
系統時間	uchar[8]	40027	[0-5]位元組分別代表年月日時分
系統時間	ulong	40031	4 位元組長整型，日曆時間格式。
開關量	ushort	40033	短整形。

累積量發送命令格式：

累積流量：08 03 00 08 00 02 45 50

累積熱量：08 03 00 0C 00 02 04 91

瞬間量+累積量一起讀取的命令格式：01 04 00 00 00 10 4F F0